

Brandgardin

Fire 5000 Type RGT EI₂60 & RGT EI₂120

En varmeisolerende brandafskærmning, der reducerer varmestrålingen til et minimum. Temperaturen på brandgardinets overflade kan holdes lavere end 140° i minimum 30 minutter.

Brandgardinets kompakte og solide design kan enkelt integreres i både lofte og karme.

Godkendelse

Testet EI₂ 60-C2 & EI₂ 120-C2 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. CE-mærket i overensstemmelse med EN 16034.

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Brandgardin

El₂60

9 mm 3-lags dug. Inderste lag på 5,5 mm er lavet af et keramisk uldbaseret materiale forstærket med aluminiumsfolie.

Dugen er fastgjort i førings Skinnerne for hver 500 mm. Overfladen er som RAL 7035.

Vægt: 6,5 kg/m²

El₂120

20 mm 3-lags dug. Inderste lag på 5,5 mm er lavet af et keramisk uldbaseret materiale forstærket med aluminiumsfolie.

Dugen er fastgjort i førings Skinnerne for hver 500 mm. Overfladen er som RAL 7035.

Vægt: 9 kg/m²

Overflade

Galvaniseret eller pulverlakeret i RAL 9002 eller 7035 som standard. Kan leveres i alle RAL-farver.

Maksimal størrelse

Bredde 12.000 mm.
Højde 10.000 mm.

Førings Skinner

120 x 80 mm / 120 x 100 mm galvaniseret stål med brandekspanderende materiale.

Inddækning/afdækningskasse

250 x 250 mm / 450 x 450 mm udført i 1 mm galvaniseret stålplade. Størrelsen bestemmes af højden.

Betjening

230V rørmotor / 400V boksmotor med Failsafe. Failsafe sikrer automatisk nedlukning i tilfælde af signal- eller strømsvigt.

Styring

Tilsluttes ABA- eller ABDL-anlæg.

Montage

Monteres som udenpåliggende montage eller i niche. Det forudsættes, at der findes et fast og egnet befæstelsesunderlag fra lysning og 200 mm ind i begge sider og i hele højden.

NB

Brandgardiner er ikke beregnet som daglig aflukning – kun i forbindelse med aktivering fra ABA- eller ABDL-anlæg.

Drift og vedligehold

- Årligt lovpligtigt eftersyn udført af servicevirksomhed.
- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.

Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer at det årlige lovpligtige eftersyn bliver overholdt, samt at drift og vedligehold bliver udført.

